

Wykaz budynków objętych Umową wraz z podstawowymi danymi instalacji i terminami wykonania serwisów						
lp.	Adres budynku	Nazwa i typ zabudowanych urządzeń	szt	Wykaz podstawowych czynności konserwacyjnych	Termin 1 przeglądu w roku	Termin 2 przeglądu w roku
1	Tychy, al. Niepodległości 188 SDK „Tęcza”	Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna – sala teatralna typ VCA 036 AHU	1	-wymiana filtrów klasy EU4 -odgrzybianie i dezynfekcja centrali i instalacji	Do 15.06	Do 15.11
		Centrala wentylacyjna-klimatyzacyjna – sala konferencyjna typ VCA 024AHU	1	-czyszczenie układu odprowadzenia skroplin -czyszczenie czerpni -czyszczenie dysz dalekiego zasięgu -sprawdzanie ciśnienia w układzie chłodzenia	Do 15.06	Do 15.11
2	Tychy, ul. Uczniowska 7 Klub Osiedlowy „Uszatek”	Centrala wentylacyjna typ OTK-700P/E6-C3	1	-wymiana filtrów -czyszczenie instalacje odprowadzenia skroplin -czyszczenie kratki czerpni -czyszczenie anemostatów	Do 15.06	Do 15.11
		Klimatyzator ścienny	1	-odgrzybianie i dezynfekcja filtra -czyszczenie obudów obydwu jednostek -sprawdzanie ciśnienia w układzie chłodzenia	Do 15.06	Do 15.11
3	Tychy, ul. Uczniowska 7 Administracja Rejon GZM 7	Klimatyzator sufitowy	1	-odgrzybianie i dezynfekcja filtra -czyszczenie obudów obydwu jednostek -sprawdzanie ciśnienia w układzie chłodzenia	Do 15.06	Do 15.11
4	Tychy, ul. R. Dmowskiego 2 Klub Osiedlowy „Magdalena”	Centrala wentylacyjna Mistral P1100 EC	1	-wymiana filtrów -czyszczenie nagrzewnicy kanałowej -czyszczenie instalacje odprowadzenia skroplin czyszczenie kratki czerpni -pomiar ciśnienie na wszystkich anemostatach przy maksymalnej wydajności	Do 15.06	Do 15.11
5	Tychy, ul. Filaretów 20 Administracja Rejon GZM 3	Klimatyzator ścienny	2	-odgrzybianie i dezynfekcja filtra -czyszczenie obudów obydwu jednostek -sprawdzanie ciśnienia w układzie chłodzenia	Do 15.06	Do 15.11
6	Tychy, ul. H. Dąbrowskiego 39 Siedziba TSM Oskard	System klimatyzacji z agregatem AM120MXVDGH i 22 szt jednostek wewnętrznych naściennych – I piętro	1	-odgrzybianie i dezynfekcja filtra - sprawdzanie ciśnienia w układzie chłodzenia -czyszczenie obudów jednostek wewnętrznych i jednostki zewnętrznej	Do 15.06	Do 15.11
		System klimatyzacji z agregatem AM180JXVHGH i 21 szt jednostek wewnętrznych naściennych - Parter	1	-odgrzybianie i dezynfekcja filtra w jednostkach wewnętrznych -czyszczenie obudów jednostek wewnętrznych i jednostki zewnętrznej	Do 15.06	Do 15.11
		System klimatyzacji z agregatem HR09XP5AS zamontowany na dachu i 6 szt jednostek wewnętrznych naściennych– segment B	1	- sprawdzanie ciśnienia w układzie chłodzenia	Do 15.06	Do 15.11

	System klimatyzacji z agregatem HR09XP5AS i 2 szt jednostek wewnętrznych sufitowe w salce konferencyjnej	2	-odgrzybianie i dezynfekcja filtra -czyszczenie obudów obydwu jednostek -sprawdzanie ciśnienia w układzie chłodzenia	Do 15.06	Do 15.11
	Klimatyzatory ściennie w serwerowni	3	-odgrzybianie i dezynfekcja filtra -czyszczenie obudów obydwu jednostek -sprawdzanie ciśnienia w układzie chłodzenia	Do 15.06	Do 15.11
	Klimatyzator ścienny w centrali telefonicznej	1	-odgrzybianie i dezynfekcja filtra -czyszczenie obudów obydwu jednostek -sprawdzanie ciśnienia w układzie chłodzenia	Do 15.06	Do 15.11

UWAGA: Wycena serwisu musi obejmować również wszystkie niezbędne czynności konserwacyjne przewidziane przez producenta oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia konserwacji w tym filtry.