EI120
DN80
DN80
EI120
10,6
5,5
5,5
ZAWÓR.P.POŻ EIS120
EI120
EI 60
EI120
REI 120
ROZDZIELNICA
ELEKTRYCZNA DOPROWADZIĆ ZASILANIE
Z PRZED WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO PRZEWODEM
O EI 90
100
205
ZHØ52x2 +SP-W-2-NAŚCIENNA
S.W.C.
REI 120
PROJ .WYMIANA DZRZWI
NA DRZWI P.POŻ O EI60
DN80
DN80
P
BUFOR
15-17
REI 120
REI 120
ZRZUT WODY MINIMALNEGO PRZEPŁYWU WODY
515
505
IST. PRZYŁĄCZE WODY I GAZU
WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODY
DN80
2450
150
255
ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN 80
ZAWÓR ZWROTNY DN 80
EI120
190
EI2120
DN100
REI 120
RO
ZAWOR.P.POŻ EIS120
ZABUDOWA WODOMIERZY- WG SCHEMATU
PROJEKTOWANA NASADA ZEWNĘTRZNA NP75
W SZAFCE NA NASADĘ WLOTOWĄ
PROJ .PRZYŁĄCZE WODY D110 PE
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
ZAMUROWAĆ
IST. PRZYŁĄCZE CIEPŁA
200cm
200cm
ELEWACJA Z MATERIAŁU NIEPALNEGO
MIN. EI60 DO WYSOKOŚCI STROPU MIĘDZY
PIWNICĄ A PARTERM

JERZY GAŁECZKA PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE 43-190 MIKOŁÓW ul. GRAŻYŃSKIEGO 3		
Obiekt:	PRZYŁĄCZE WODY DO DOBUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO DLA CELÓW GOSPODARCZYCH I P.POŻ.	
Adres:	UL.DĘBOWA 6AB, 8ABC	Data: 09.25
Inwestor:	TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIWA ,,OSKARD"	Skala: 1:50
Przedmiot:	RZUT POMIESZCZENIA ZABUDOMY WODOMIERZY Z ZESTAWEM HYDROFOROWYM DLA celów p.poż	
Projektant:	Mgr inż. Artur Gałeczka upr. nr SLK/0793/PWBS/23	Rys. nr: 3
Opracował:	Jerzy Gałeczka UPR.43/90	Stadium: PT