LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	szt/mb	UWAGI
1	2	3	4
1	WODOMIERZ DN80 Qn=40 MEISTREAM PLUS SENSUS - NA CELE P.POŻ DN80 STRATA CIŚNIENIA PRZY Q=36m3/h- 0,2mH2O 2KPA)	1	,,SENSUS "
1A	Sensus iPERL DN 40 Q3- 16m3/h Qmax= 20 m3/h STRATA CIŚ 0,15m dla Q=14m3/h + KONSOLA DO ZABUDOWY WODOMIERZY DN40	1	
2	Zawor zwrotny antyskażeniow DN80 z możliwością nadzoru typ. EA-RV283P-100A kvs=170 STRATA CIŚ.0,8m	1	,,HONEYWEL"
2A	Zawor zwrotny antyskażeniow z możliwością nadzoru typ. EA-RV281 RP. 2'' Kv=65 STRATA CIŚ.0,3m	1	
3	Filtr siatkowyDN80z żeliwa sfroidalnego Kvs=207m3/h Strata ciśnienia przy przepływie 36 m3/h-3 δP-Kpa-0,3m	1	ZETKAMA FIGURA 823 Filtr siatkowy wersja standard
4	FILTR SIĄTKOWY DN 50 GWINTOWANY Kvs=85m3/h Strata ciśnienia przy przepływie 13,5 m3/h- 3Kpa -0,3 m	1	
5	Zasuwa kołnierzowa redukcyjna typ. E2 ø100/80	1	HAWLE
6	Łącznik kompensacyjny DN65 nr 9800	1	HAWLE-VARIO
7	FF DN80 L=400 Z ŻELIWA SFEROIDALEGO	1	HAWLE NR KAT. 0530
8	FF DN80 L=300 Z ŻELIWA SFEROIDALEGO	2	
9	TULEJA KOŁNIERZOWA D110 +KOŁNIERZ D100	1	WAWIN
10	ZAWÓR KULOWY DN50 PN 16 WMOCNIONY	3	PERFEXIM
11	ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA VV100 DN 40 kvs 64. ZAKRS CIŚNIENIA 0,5-12BAR	1	,,HONEYWEL"
12	ZAWÓR KULOWY DN15 ZE ZŁĄCZKĄ D0 WĘŻA DO POBORU PRÓBEK	1	PERFEXIM
13	KOŁNIERZ USZCZELNIAJACY NA RURĘ DN100	1	,,INTEGRA ''
14	TRÓJNI KOŁNIERZOWY T REDUKCYKNY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO DN100/50	1	HAWLE nr kat.0510
15	KOLANO KOŁNIERZOWE Q 90 °Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO DN100	1+1	HAWLE nr kat.0550
16	KOŁNIERZ GWINTOWANY DN80 Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYN 3 "	2	HAWLE nr kat.0561
14	KONSOLA SYSTEMOWA L=350- OCYNK	3+3	NICZUK
15	NACZYNIE PRZEPONOWE PRZEPŁYWOWE DO WODY ZIMNEJ Vn=300L 16BAR Z ZAWOREM ODCINAJACYM I OPRÓŻNIAJACYM	1	BUFOR- REFIX DT300 DN8016 BAR
16	MANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM	1	0,1-1,0MPA
17	ZAWÓR KULOWY DN20 ZE ZŁĄCZKĄ D0 WĘŻA		PERFEXIM
18		1	REFLEX



KONSOLA DO WODOMIERZY

LP.	ROZMIAR WODOMIERZA-DN	DŁUGOŚĆ KONSOLI L	WYSOKOŚĆ KONSOLI H	ZAKRES ROZSTAWU KONSOLI B.	GWINT G1	GWINT G2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1/2'' -DN15	280-300	110-115	110-115	3/4''	3/4''
2.	3/4'' -DN20	300	110	110-170	1''	1''
3.	1'' -DN25	380	130	130-190	5/4''	5/4''
4.	1i 1/4''-DN32	410	145	190-270	6/4''	5/4''
5.	1i 1/2''-DN40	490	150	300-250	2''	6/4''



ZAWÓR KULOWY DN20 ZE ZŁĄCZKĄ D0 WĘŻA

JERZY GAŁECZKA PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE
43-190 MIKOŁÓW ul. GRAŻYŃSKIEGO 3

Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
Adres:	UL.DĘBOWA 6AB, 8ABC DZIAŁKA NR 1521/79	Data: 08.25
Inwestor:	TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIWA „OSKARD"	Skala:
Przedmiot:	PRZYŁĄCZE WODY - SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZY	1:50
Projektant:	Mgr inż. Artur Gałeczka upr. nr SLK/0793/PWBS/23	Rys. nr: IS4
Opracował:	Jerzy Gałeczka UPR.43/90	Stadium:
		PT