



- Oprawa oświetleniowa Tuba LED 10W
- Oprawa oświetleniowa SEZAR LED 7W
- Oprawa oświetleniowa KAMIŁA LED 9W
- Oprawa oświetleniowa KAMIŁA LED 9W z mikrofalowym czujnikiem ruchu
- Oprawa "Policyjna" LED-6W
- Podświetlenie tablicy ogłoszeń
- Przycisk światła na galerii (IP-54)
- Automat zmierzchowy zewnętrzny AWZ IP65 230V 16A
- Przewody instalacji oświetleniowej prowadzić pod stropem w rurach typu RLØ18mm, łączenie w puszkach nt hermetycznych
- Przewody WLZm prowadzić pod stropem w rurach typu RL Ø22mm
- Piony WLZ prowadzić pod stropem w rurach typu AROT Ø50mm
- Przewody WLZm wewnątrz mieszkań na galerii prowadzić pod stropem wlistwach instalacyjnych LH20x25

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dąbrowskiego 1-3 wTychach	Data	03/2026
		Faza	PT
Temat	Projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej WLZ i administracyjnej	Skala	1:75
Rysunek	Rzut instalacji parteru i piwnicy	Nr rys.	E-12
Projektant	inż. Edward Pisz	Nr upr. 172/81	Podpis: